

**ΚΑΡΤΕΛΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Σπάρτης 46 Καλαμάτα 24100
Πληροφορίες Βεργινάδης Νικήτας
Τεχνική Υπηρεσία - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΤΗΛΕΦ: 2721063871
FAX: 2721063914

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΗΝΑΣ:**

**ΑΡΦΑΡΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ**
.....

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

**ΑΡΦΑΡΑ
(ΑΓ.ΒΑΣΙΛΗΣ)**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

12/2/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ:

12/2/2018

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ:	0
----------------------------------	----------

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ Υ2/2600/2001 - ΦΕΚ 892Β'/ 11-07-01 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 2007)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
E. COLI	0	0
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ	0	0

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟΥΣ 25οC	PH UNITS	6,5-9,5	7,6
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	μs/cm	<2500	435
ΟΣΜΗ		-	ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΓΕΥΣΗ		-	ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΑΜΜΩΝΙΟ	mg/lit	<0,5	<0,03

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Δείγμα πάθηκε στη Δεξαμενή πριν τη χλωρίωση γι' αυτό το υπολ. Χλώριο είναι μηδενικό